



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pfb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00537

(номер сертификата соответствия)

033432

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПан», ОГРН: 1175476095178.
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, м. р-н Новосибирский, с. п.
Мочищенский Сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, зд. 4А, к. 29, этаж 1.
Телефон: +7 (800) 350-79-59, факс: +7 (383) 325-31-89, e-mail: info@technopan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПан», ОГРН: 1175476095178.
Адрес производства: 630040, Новосибирская область, м. р-н Новосибирский, с. п.
Мочищенский Сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, зд. 4А, к. 29, этаж 1.
Телефон: +7 (800) 350-79-59, факс: +7 (383) 325-31-89, e-mail: info@technopan.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(информация о местонахождении органа по
сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия
Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис
101 В. Тел. (909)785-99-88, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Конструкции из панелей трехслойных с металлическими облицовками и
сердечником из минеральной ваты, изготавливаемых по ГОСТ 32603-2021:
- стеновых типа ТСП-З с утеплителем из минераловатных плит плотностью
не менее 95 кг/м³, толщиной: от 50 мм до 300 мм;
- кровельных типа ТСП-К с утеплителем из минераловатных плит плотностью
не менее 105 кг/м³, толщиной: от 50 мм до 300 мм. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие требованиям
которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные.
Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и
ограждающие конструкции»,
ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные.
Метод испытания на пожарную опасность»
(См. приложение на бланке № 007355).

код ОКПД2
25.11.23.119

код ТНВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 00992/ЕМ-16, 00993/ЕМ-16, 00994/ЕМ-16,
00995/ЕМ-16, 00996/ЕМ-16, 00997/ЕМ-16, 00998/ЕМ-16, 00999/ЕМ-16,
01000/ЕМ-16, 01001/ЕМ-16 от 04.04.2022 года. ИЛ «ПожГарант» Общество с
ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

ГОСТ 32603-2021, сертификат соответствия системы менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ST.RU.0001.P43078 от 10.06.2021 года, выдан ОС
ООО «Гарантия Качества» свидетельство № РОСС RU.31389.04ИБС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.04.2022 по 03.04.2027



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М. Е.

Секерин Е. С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00537
(номер сертификата соответствия)

007355
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости для стеновых панелей типа ТСП-Z толщиной 50 мм – EI30
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости для стеновых панелей типа ТСП-Z толщиной 80 мм – EI60
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости для стеновых панелей типа ТСП-Z толщиной 100 мм – EI120
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости для стеновых панелей типа ТСП-Z толщиной 120 мм – EI150
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости для стеновых панелей типа ТСП-Z толщиной от 150 мм до 300 мм – EI180
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости для кровельных панелей типа ТСП-K толщиной 50 мм – REI30 при равномерно распределенной временной длительной нагрузке 180 кг/м ² (без учета собственного веса), шаг несущих элементов 1500 мм
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости для кровельных панелей типа Т СП-K толщиной от 100 мм до 120 мм – REI45 при равномерно распределенной временной длительной нагрузке 180 кг/м ² (без учета собственного веса), шаг несущих элементов 1500 мм
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости для кровельных панелей типа ТСП-K толщиной от 150 мм до 300 мм – REI60 при равномерно распределенной временной длительной нагрузке 180 кг/м ² (без учета собственного веса), шаг несущих элементов 1500 мм
ГОСТ 30403-2012	Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность.	Класс пожарной опасности для стеновых панелей типа ТСП-Z толщиной от 50 мм до 300 мм – K0(45)
ГОСТ 30403-2012	Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность.	Класс пожарной опасности для кровельных панелей типа ТСП-K толщиной от 50 мм до 300 мм – K0(45)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.