



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

## регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00428**

(номер сертификата соответствия)

**034558**

(учетный номер бланка)

## ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПан» (ООО «ТехноПан»), ОГРН: 1175476095178.

Юридический адрес: 630040, Новосибирская обл., м. р-н Новосибирский, с. п. Мочищенский Сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, зд. 4А, к. 29, этаж 1, РОССИЯ.

Фактический адрес: 630040, Новосибирская обл., м. р-н Новосибирский, с. п. Мочищенский Сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, зд. 4А, к. 29, этаж 1, РОССИЯ.

Телефон: 8-800-350-79-59, адрес электронной почты: info@technopan.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПан» (ООО «ТехноПан»), ОГРН: 1175476095178.

Юридический адрес: 630040, Новосибирская обл., м. р-н Новосибирский, с. п. Мочищенский Сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, зд. 4А, к. 29, этаж 1, РОССИЯ.

Фактический адрес: 630040, Новосибирская обл., м. р-н Новосибирский, с. п. Мочищенский Сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, зд. 4А, к. 29, этаж 1, РОССИЯ.

Телефон: 8-800-350-79-59, адрес электронной почты: info@technopan.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации системы НСОПБ Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: 108814, Россия, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615. ОГРН 1167746137118. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции из панелей металлических трехслойных: - стеновых типа ТП ПСМ с утеплителем из минераловатных плит плотностью от 80 кг/м³ до 140 кг/м³, толщиной: от 50 мм до 300 мм; - кровельных типа ТП ПКМ с утеплителем из минераловатных плит плотностью от 90 кг/м³ до 160 кг/м³, толщиной: от 50 мм до 300 мм, выпускаемых по ТУ 25.11.23-001-19372603-2018. Серийный выпуск.

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». код ОКПД2 25.11.23.119  
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». код ТН ВЭД  
ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность». (См. Приложение на бланке № 008437).

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № Д23-04-28/1 от 28.04.2023 г., № Д23-05-10/1 от 10.05.2023 г., № Д23-05-11/1 от 11.05.2023 г., № Д23-05-12/1 от 12.05.2023 г., № Д23-05-19/1 от 19.05.2023 г., № Д23-05-22/1 от 22.05.2023 г., № Д23-05-24/1 от 24.05.2023 г., № Д23-05-26/1 от 26.05.2023 г., № Д23-05-30/1 от 30.05.2023 г., № Д23-06-05/1 от 05.06.2023 г., выданные испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

Схема сертификации 5с.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 25.11.23-001-19372603-2018; сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P43078 от 10.06.2021 г., выдан ОС ООО «Гарантия Качества», рег. № РОСС RU.31389.04ИБС01.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 07.06.2023 г. по 06.06.2028 г.

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Чугусов Д.В.

Галайчук С.А.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00428  
(номер сертификата соответствия)

008437

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил                                          | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 30247.1-94                                      | Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. | Предел огнестойкости для стеновых панелей типа ТП ПСМ толщиной 50 мм - EI30                                                                                                                                                                 |
| ГОСТ 30247.1-94                                      | Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. | Предел огнестойкости для стеновых панелей типа ТП ПСМ толщиной 80 мм - EI60                                                                                                                                                                 |
| ГОСТ 30247.1-94                                      | Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. | Предел огнестойкости для стеновых панелей типа ТП ПСМ толщиной 100 мм - EI120                                                                                                                                                               |
| ГОСТ 30247.1-94                                      | Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. | Предел огнестойкости для стеновых панелей типа ТП ПСМ толщиной 120 мм - EI150                                                                                                                                                               |
| ГОСТ 30247.1-94                                      | Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. | Предел огнестойкости для стеновых панелей типа ТП ПСМ толщиной от 150 мм до 300 мм - EI180                                                                                                                                                  |
| ГОСТ 30247.1-94                                      | Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. | Предел огнестойкости для кровельных панелей типа ТП ПКМ толщиной 50 мм - REI30 при равномерно распределенной временной длительной нагрузке 180 кг/м <sup>2</sup> (без учета собственного веса), шаг несущих элементов 1500 мм               |
| ГОСТ 30247.1-94                                      | Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. | Предел огнестойкости для кровельных панелей типа ТП ПКМ толщиной от 100 мм до 120 мм - REI45 при равномерно распределенной временной длительной нагрузке 180 кг/м <sup>2</sup> (без учета собственного веса), шаг несущих элементов 1500 мм |
| ГОСТ 30247.1-94                                      | Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. | Предел огнестойкости для кровельных панелей типа ТП ПКМ толщиной от 150 мм до 300 мм - REI60 при равномерно распределенной временной длительной нагрузке 180 кг/м <sup>2</sup> (без учета собственного веса), шаг несущих элементов 1500 мм |
| ГОСТ 30403-2012                                      | Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность.                               | Класс пожарной опасности для стеновых панелей типа ТП ПСМ толщиной от 50 мм до 300 мм - K0(45)                                                                                                                                              |
| ГОСТ 30403-2012                                      | Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность.                               | Класс пожарной опасности для кровельных панелей типа ТП ПКМ толщиной от 50 мм до 300 мм - K0(45)                                                                                                                                            |



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

 Чугусов Д.В.

 Галайчук С.А.