



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.Н.00179**
(номер сертификата соответствия)

034871
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПан» (ООО «ТехноПан»), ОГРН: 1175476095178
Юридический адрес: 630040, Новосибирская обл., м.р-н Новосибирский,
с.п. Мочищенский Сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, зд. 4А, к. 29. Фактический адрес: 630040,
Новосибирская обл., м.р-н Новосибирский, с.п. Мочищенский Сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная,
зд. 4А, к. 29, телефон: 8-800-350-79-59, адрес электронной почты: info@technopan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПан» (ООО «ТехноПан»), ОГРН: 1175476095178
Юридический адрес: 630040, Новосибирская обл., м.р-н Новосибирский,
с.п. Мочищенский Сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, зд. 4А, к. 29. Фактический адрес: :
630040, Новосибирская обл., м.р-н Новосибирский, с.п. Мочищенский Сельсовет, п. Озерный, ул.
Промышленная, зд. 4А, к. 29, телефон: 8-800-350-79-59, адрес электронной почты: info@technopan.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория
Стандартов» (ОС ООО «Лаборатория Стандартов»), 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт,
д. 135, корп. 3, эт. 1, пом. 3, ком. 13А, рабочее место 3У, тел. 8 (495) 150-95-38,
факс 8 (495) 150-95-38, ОГРН 1187746994984,
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Панели металлические трехслойные, стеновые маркировки ТП СПСК (М+П) и кровельные
маркировки ТП СПКК (М+П) с комбинированным утеплителем из пенополистирола и
вставками из минераловатного утеплителя, выпускаемый по ТУ 25.11.23-001-19372603-2018.
Серийный выпуск

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и
ограждающие конструкции». ГОСТ 30247.0-94
«Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30403-
2012 «Конструкции строительные. Метод испытания
на пожарную опасность» (см. приложение на бланк
№008242).

код ОК 034 (ОКПД 2)
25.11.23
код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний № ПИ2023/12-14/12-ЛС от 14.12.2023 г., № ПИ2023/12-14/13-
ЛС от 14.12.2023 г., № ПИ2023/12-14/14-ЛС от 14.12.2023 г., № ПИ2023/12-14/15-ЛС
от 14.12.2023 г., № ПИ2023/12-14/16-ЛС от 14.12.2023 г., № ПИ2023/12-14/17-ЛС от
14.12.2023 г., ИЛ ООО «Лаборатория Стандартов», свидетельство НСОПБ
ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г, 141108, Московская обл., г.о. Щелково, г.
Щелково, ул. Советская, стр. 1/2, корп. 10, склад железобетонный, пом. 1

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015) № РОСС RU.ИСМ001.К02355 от 13.07.2021 г., выдан
ОС ООО «ЦЕНТР ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА»,
рег. № РОСС RU.3696.04САС0.ИСМ001

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.12.2023 г. по 13.12.2028 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Матюшкин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Зуева



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.Н.00179
(номер сертификата соответствия)

008242
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости для стеновых панелей трехслойных с утеплителем из пенополистирола и вставками из минераловатного утеплителя толщиной от 50 мм до 80 мм – E15
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости для стеновых панелей трехслойных с утеплителем из пенополистирола и вставками из минераловатного утеплителя толщиной от 100-120 мм – E45
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости для стеновых панелей трехслойных с утеплителем из пенополистирола и вставками из минераловатного утеплителя толщиной от 150-300 мм – E60
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости для кровельных панелей трехслойных с утеплителем из пенополистирола и вставками из минераловатного утеплителя толщиной от 150 мм до 300 мм при равномерно распределенной нагрузке 180 кг/м ² - RE15
ГОСТ 30403-2012	Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность.	Класс пожарной опасности для стеновых панелей трехслойных с утеплителем из пенополистирола и вставками из минераловатного утеплителя толщиной от 80 мм до 100 мм – K0(15)
ГОСТ 30403-2012	Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность.	Класс пожарной опасности для стеновых панелей трехслойных с утеплителем из пенополистирола и вставками из минераловатного утеплителя толщиной от 100 мм – K0(45)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Матюшкин

Ю.А. Зуева